



記号	名 称	摘 要
A 1	電子基板	
A 2	表示部基板	
A 3	サービスプラグ	
B 1	蓄熱体センサー	
B 2	室温センサー	
B 3	外付室温検知センサー	
E1-E6	ヒーター	
F 1	手動復帰式過昇温防止器	
H1-H8	表示ランプ	
K1-K3	リレー	
M1-M3	ファン	200V
N 2	蓄熱異常バイメタル	
N 3	蓄熱異常バイメタル ΔD	WSP-600/700TEJのみ
N 5	放熱異常バイメタル	
N 6	耐震センサー	傾斜角30° OFF
X 1	主回路端子台	
X 2	補助回路端子台	

備考	記号	図 面 来 歴	日付	担当	点検	承認	点検	設計	製図	投影	御注文先 名 称	納入先 殿 向	
	F	外付ルームサーモ仕様変更 ΔF	H24.1.30	青木	松井	山 口	平 田		岡	尺度 日付			NTS H17.2.3
	E	単相一電源仕様の明確化 ΔE	H21.12.3	青木	岡								
	D	600/700TEJ蓄熱異常バイメタル追加 ΔD	H20.1.30	青木	平田	日本スティーベル株式会社		図 番					
	C	シーズンセンサー明記 ΔC	H17.8.26	岡									
B	端子台X1-X2-基板間接続変更 ΔB	H17.8.26	岡										
<div style="text-align: right;">1 A 1 0 5 2 0 2 </div>													